

पोरटेबल क्यासेट कुकरहरूको चयन

ग्यास सुरक्षा अध्यादेश अनुसार, 1 जनवरी 2003 देखि, हङकङमा निर्माण गरिने, आयात गरिने, बेच्ने वा हङकङमा प्रयोगको लागि आपूर्त गरिने पोरटेबल LPG क्यासेट कुकर लगायतका घरेलु ग्यास उपकरणका सबै मोडलहरूमा ग्यास प्राधिकरणको लखिति स्वीकृति हुनुपर्नेछ (अर्थात्, वदियुत र मेकानिकल सेवाका नरिदेशक) । स्वीकृत घरेलु ग्यास उपकरणहरूले पहिचानको रूपमा GU चनिह लगाउनु पर्छ। सुरक्षाको लागि, आम जनसमुदाय र रेसटुरेन्टहरूले GU चनिह भएको पोरटेबल क्यासेट कुकरहरू मात्र खरीद गर्नुपर्छ।



ग्यास स्थापना कार्य

ग्यास सुरक्षा अध्यादेश अनुसार, ग्यास उपकरणहरूको स्थापना र लचिलो ट्युबिग सहित सबै ग्यास स्थापना कार्यहरू सम्बन्धित कक्षाहरूको लागि दरता ग्यास स्थापनाकर्ताहरू (RGI) द्वारा गरिनु पर्छ, जो दरता ग्यास ठेकेदारहरू (RGC) द्वारा नियुक्त हुन्छन्। RGCs र RGIs को सूची सन्दर्भको लागि EMSD को वेबसाइटमा उपलब्ध छन्।



ग्यास सुरक्षा अध्यादेश अनुसार, हङकङमा प्रयोग हुने सबै लचिलो ग्यास ट्युबहरू ग्यास प्राधिकरण (अर्थात्, वदियुत र मेकानिकल सेवाका नरिदेशक) द्वारा अनुमोदित हुनु पर्छ। सबै अनुमोदित लचिलो ग्यास ट्युबहरूले EMSD अनुमोदित 機電工程署批准 GTxxxx अनुमोदन चनिह र पहिचानको लागि सेवा जीवन समाप्त भित्ति सहनु पर्छ । लचिलो ग्यास ट्युबिगको लम्बाइ न्यूनतम राखिनुपर्छ र 2 मिटरभन्दा बढी हुनु हुँदैन। साथै, ट्युबिगलाई म्याद समाप्त हुनु अघि बदल्नुपर्छ।



अनुमोदन चनिह
APPROVAL MARK

EMSD अनुमोदन GTxxxx
EMSD APPROVAL GTxxxx
म्याद समाप्ति MM/YYYY
EXPIRY

xxxx ले स्वीकृत नम्बर वनाउँछ denotes Approval Number
MM/YYYY ले महिना/वर्ष वनाउँछ denotes Month/Year

ग्यास कुकरहरूको सुरक्षित प्रयोग

- ✓ ज्वलनशील सामग्रीबाट टाढा राम्रो हावामा ग्यास उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
- ✓ LPG सिलिन्डर प्रयोग गर्दा, नियमिति रूपमा ग्यास नियामक जाँच गर्नुहोस् र ग्यास उपकरण बन्द भएपछि नियामकलाई बन्द गर्नुहोस्
- ✓ ग्यास उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस् र यदि कुनै क्षति फेला परेको वा शंका गरिएको छ भने तुरन्तै मर्मतको व्यवस्था गर्नुहोस्

- ✓ पोरटेबल क्यासेट कुकर प्रयोग गर्दा, खाना पकाउने भाँडो कुकरको LPG सिलिन्डर बक्स ढाकन सक्ने गरी ठूलो नभएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।



- ✓ RGC द्वारा ग्यास उपकरणहरूको नियमिति जाँच / सर्भिसिङ्ग व्यावसायिक परिसर - कम्तिमा प्रत्येक 12 महिनामा एक पटक घरेलु परिसर - कम्तिमा प्रत्येक 18 महिनामा एक पटक
- ✗ ग्यास उपकरणलाई एकलै नछोड्नुहोस् सञ्चालनमा छ
- ✗ बाह्य उपकरणहरू (जस्तै लाइटर, टर्च वा बालरिहेको कागज) द्वारा ग्यास उपकरणलाई प्रज्वलित नगर्नुहोस्
- ✗ पोरटेबल क्यासेट कुकरको ओभर-प्रेसर सुरक्षा उपकरणलाई कहिल्यै ओभरराइड नगर्नुहोस्

- ✗ एकअर्काका छेउमा राखिएका दुई पोरटेबल क्यासेट कुकर प्रयोग नगर्नुहोस्



- ✗ गैर-प्रामाणिक सामानहरू प्रयोग नगर्नुहोस्



ग्याँस सुरक्षा बारे थप जान्नुहोस्

यस पुस्तकाले प्रयोगकर्ताहरूलाई ग्याँस सुरक्षा जानकारी प्रदान गर्दछ
इन्धनको रूपमा LPG को साथ तातो-पट ग्यास स्थापनाहरू

सुरक्षित प्रयोग ग्यास उपकरणहरू (तातो भाँडाहरू)



機電工程署
EMSD

अगस्त 2024 मा अद्यावधिक गरिएको (NEPALI)

LPG सलिन्डरको प्रयोग र भण्डारण सम्बन्धी सुझावहरू (भतिरी पृष्ठको पहिलो पृष्ठ) (डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू सहित)

ग्यास सुरक्षा अध्यादेश बमोजमि, ग्यास प्राधिकरण (जस्तै, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल सेवा निर्देशक) बाट स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म कुल नाममात्र पानी क्षमता **130 लटर (लगभग 50 kg)** भन्दा बढी भएका ठाउँमा (कुनै पना पिसरको कुनै पना भाग सहित) कुनै पना LPG सलिन्डरहरू एक ठाउँमा राख्नु हुँदैन। सामान्य LPG सलिन्डरहरूको सामान्य पानी क्षमता र तौल तल सूचीकृत गरिएको छ:

टाइप	गरनुहोस् नाममात्र पानी क्षमता (L)	नाममात्र LPG वजन (kg)
डसिपोजेबल LPG सलिन्डर (कार्टजि)	0.55	0.25 - 0.26
LPG सलिन्डर	4.8 12	2 5

LPG सलिन्डरको नाममात्र पानी क्षमताको बारेमा थप जानकारीको लागि कृपया अभ्यास संहिता (GU06) को परिशिष्ट 1 हेरनुहोस्।

व्यावसायिक पिसरका लागि, जस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा, अपरेटरहरूले लामो समयसम्म भण्डारण नगर्न डसिपोजेबल LPG सलिन्डर (कार्टजि) को प्रभावकारी स्टक रोटेशन प्रणाली रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अग्निसुरक्षाको लागि, 50 भन्दा बढी कारतूसहरू भण्डारण नगर्न सफारिसि गरिन्छ।

- ✓ LPG सलिन्डरलाई सुकखा, चसो, राम्रो हवादार ठाउँमा ज्वाला र तातो स्रोतबाट टाढा ठाडी स्थितिमा भण्डारण गर्नुहोस्
- ✗ बेसमेन्टमा वा ढल निकास नजकि LPG सलिन्डरहरू भण्डारण नगर्नुहोस्
- ✗ डसिपोजेबल भण्डारण नगर्नुहोस् LPG सलिन्डरहरू बच्चाहरूको पहुँच भतिर हुने ठाउँमा नराख्नुहोस्

LPG सलिन्डरको सुरक्षित प्रयोग डसिपोजेबल LPG सलिन्डर सहित

ग्यास सुरक्षा अध्यादेश अनुसार, हडकडमा प्रयोगको लागि सबै डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू ग्यास प्राधिकरण (अर्थात्, वदियुत र मेकानिकल सेवाका निर्देशक) द्वारा अनुमोदित प्रकारका हुनेछन्।

- ✓ डसिपोजेबल LPG सलिन्डरमा र ग्यास उपकरणको प्रयोगकर्ता पुस्तकामा छापिएका सुरक्षा निर्देशनहरू कडाईका साथ पालना गर्नुहोस्
- ✓ ग्यास उपकरण र LPG सलिन्डरको अवस्था जाँच गर्नुहोस् कि ग्यास उपकरण बन्द छ र प्रयोग गर्नु अघि युगमन पूर्ण रूपमा मेल खान्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु
- ✓ डसिपोजेबल LPG सलिन्डर स्थापना वा हटाउँदा ज्वाला र तातो स्रोतबाट टाढा रहनुहोस्

- ✓ पोर्टेबल क्यासेट कुकरमा डसिपोजेबल LPG सलिन्डर स्थापना गर्दा, सलिन्डरको युगमन दाँते माथतिर रहेको नश्चिति गर्नुहोस्
- ✓ जडान पछि, ग्यास उपकरण खोलुनु अघि कुनै असामान्य गन्ध वा ग्यास चुहावटको आवाज छैन भनेर जाँच गरी सुनिश्चित गर्नुहोस्
- ✓ ज्वलनशील सामग्रीबाट टाढा राम्रो हावा आउने क्षेत्रमा मात्र ग्यास उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
- ✓ प्रतस्थापन वा डसिपोज गर्नु अघि सलिन्डरमा रहेको सबै LPG प्रयोग गर्नुहोस्
- ✓ क्षतबाट बच्न LPG सलिन्डरहरू सावधानीपूर्वक ह्यानडल गर्नुहोस्
- ✓ नियमिती रूपमा LPG सलिन्डरको अवस्था जाँच गर्नुहोस् र शंका लागेमा आयातकर्ता/आपूर्तिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
- ✓ खरदि गरिएको LPG सलिन्डरहरू सकेसम्म चाँडो प्रयोग गर्नुहोस् र लामो समयसम्म भण्डारण नगर्नुहोस्
- ✓ प्रयोग गरिएका LPG सलिन्डरहरू सकेसम्म चाँडो तपाईंको LPG वतिकलाई फर्तिता गर्नुपर्छ, र सार्वजनिक स्थानमा बेवारसि छोड्नु हुँदैन।
- ✓ नरिदषिट गरिएको बाहेक, पूर्ण रूपमा प्रयोग भएका डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू घरेलु फोहोरको रूपमा फाल्न सकिन्छ

- ✓ प्रयोग नगरिएको डसिपोजेबल LPG सलिन्डर ग्यास आपूर्तिकम्पनीलाई फर्तिता गर्न सकिन्छ
- ✗ डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू कहलियै रफिलि नगर्नुहोस्
- ✗ सेल्फ-सीलडि भल्भ बना डसिपोजेबल LPG सलिन्डर प्रयोग नगर्नुहोस्
- ✗ धूम्रपान गर्ने क्षेत्र वा वदियुतीय उपकरणहरू सञ्चालनमा रहेको सीमति क्षेत्रमा डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
- ✗ नाङ्गो ज्वाला, आगो वा दहरो सतहमा डसिपोजेबल LPG सलिन्डरहरू नराख्नुहोस्
- ✗ डसिपोजेबल LPG सलिन्डरको सामग्रीको सास फेरनबाट बच्नुहोस्।
- ✗ प्रयोग गरिएको डसिपोजेबल LPG सलिन्डरलाई पन्चर पारुनु वा जलाउनु हुँदैन



थप जानकारीको लागि, कृपया तपाईंको दर्ता गरिएको ग्यास आपूर्तिकम्पनी वा इलेक्ट्रिकल सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
1823 मा मेकानिकल सेवाहरू वभाग।