

การเลือกหม้อหุงเทปแบบพกพา

ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแก๊ส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2003 เครื่องใช้แก๊สในประเทศทุกรุ่น รวมถึงเตาแก๊สชนิด LPG แบบพกพาที่ผลิตในฮ่องกง นำเข้า ขายเป็น หรือจัดหาเพื่อใช้ในฮ่องกงจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กล่าวคือ ผู้อำนวยบริการไฟฟ้าและเครื่องกล) อุปกรณ์แก๊สภายในบ้านที่ได้รับอนุมัติจะต้องมีเครื่องหมาย GU เป็นตัวระบุ เพื่อความปลอดภัย สมาชิกในทีสาธารณะและร้านอาหารควรซื้อเฉพาะหม้อหุงข้าวแบบพกพาที่มีเครื่องหมาย GU เท่านั้น



ตามกฎหมายความปลอดภัยของแก๊ส ท่อก๊าซแบบยืดหยุ่นทั้งหมดที่ใช้ในฮ่องกงจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานก๊าซ (เช่น ผู้อำนวยบริการไฟฟ้าและเครื่องกล) ท่อก๊าซแบบยืดหยุ่นที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดจะต้องมีเครื่องหมายรับรอง "การอนุมัติ EMSD 機電工程署批准 GTxxxx" และวันหมดอายุอายุการใช้งานเพื่อระบุตัวตน ความยาวของท่อก๊าซอ่อนต้องมีความยาวอย่างน้อยที่สุดและไม่เกิน 2 เมตร นอกจากนี้ควรเปลี่ยนท่อก่อนวันหมดอายุ



เครื่องหมายการอนุมัติ
APPROVAL MARK

การอนุมัติ EMSD GTxxxx
EMSD APPROVAL GTxxxx

การหมดอายุ เดือน/ปี
EXPIRY MM/YYYY

xxxx หมายถึง หมายเลขการอนุมัติ denotes Approval Number
MM/YYYY หมายถึง เดือน/ปี denotes Month/Year

การใช้เตาแก๊สอย่างปลอดภัย

- ✓ ใช้อุปกรณ์แก๊สในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ห่างจากวัสดุไวไฟ
- ✓ เมื่อใช้ถังแก๊ส LPG ให้ตรวจสอบตัวควบคุมแก๊สอย่างสม่ำเสมอ และปิดเครื่องเมื่อปิดเครื่องแก๊ส
- ✓ อย่าใช้อุปกรณ์แก๊สและนัดหมายการซ่อมแซมทันที หากพบหรือสงสัยว่ามีความเสียหาย

- ✓ เมื่อใช้หม้อหุงข้าวแบบพกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะปรุงอาหารไม่ใหญ่เท่ากับฝาปิดถึง LPG ของหม้อหุงข้าว



- ✓ การตรวจสอบ / การบริการอุปกรณ์แก๊สเป็นประจำ โดย RGC
อาคารพาณิชย์ - อย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน
สถานที่ภายในประเทศ - อย่างน้อยทุกๆ 18 เดือน

- ✗ อย่าปล่อยอุปกรณ์แก๊สทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในขณะนั้นในการดำเนินงาน
- ✗ ห้ามจุดไฟอุปกรณ์แก๊สด้วยอุปกรณ์ภายนอก (เช่น ไฟแช็ค คบเพลิง หรือกระดาษที่กำลังไหม้)
- ✗ ห้ามหับอุปกรณ์นึ่งที่มีแรงดันเกินของหม้อหุงข้าวแบบพกพา

- ✗ อย่าใช้หม้อหุงข้าวแบบพกพาสองเครื่องที่วางติดกัน



- ✗ อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้



เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของแก๊ส

เอกสารฉบับนี้ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของแก๊สแก๊สผู้ใช้ของการติดตั้งแก๊สหม้อไฟที่มี LPG เป็นเชื้อเพลิง

การใช้อย่างปลอดภัยของเตาแก๊ส(หม้อไฟ)



機電工程署
EMSD



ปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2024 (THA)

งานติดตั้งแก๊ส

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแก๊ส งานติดตั้งแก๊สทั้งหมดรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สและท่ออ่อนต้องดำเนินการโดยผู้ติดตั้งแก๊สที่ลงทะเบียน (RGI) ซึ่งได้ลงทะเบียนสำหรับประเภทที่เกี่ยวข้องและว่าจ้างโดยผู้รับเหมาก๊าซที่ลงทะเบียน (RGC) รายชื่อ RGC และ RGI มีอยู่ในเว็บไซต์ของ EMSD เพื่อใช้อ้างอิง



ข้อแนะนำในการใช้และการเก็บรักษาถังแก๊ส LPG (รวมถึงถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้ง)

ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของแก๊ส ห้ามมิให้ตั้งถัง LPG ไว้ในที่เดียว (รวมถึงส่วนใดๆ ของสถานที่ใดๆ) โดยที่ความจุน้ำรวมที่ระบุของถัง (รวมถึงถังที่ใช้แล้ว) มากกว่า **130 ลิตร (ประมาณ 50 กก)** เว้นแต่จะได้รับ การอนุมัติ ได้รับความเห็นชอบ (เช่น ผู้อำนวยการฝ่าย บริการไฟฟ้าและเครื่องกล) ความจุและน้ำหนักที่กำหนด ของถัง LPG ทั่วไปมีดังต่อไปนี้

ประเภท	ความจุ น้ำที่ กำหนด (L)	น้ำหนักแอลพีจีที่ กำหนด (kg)
ถังแก๊ส LPG แบบ ใช้แล้วทิ้ง (ตลับ)	0.55	0.25 - 0.26
ถัง LPG	4.8 12	2 5

โปรดดูภาคผนวก 1 ของหลักปฏิบัติ (GU06) สำหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุที่ระบุของถัง LPG

สำหรับอาคารพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ผู้ปฏิบัติงานควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบหมุนเวียนสต็อกถัง LPG แบบ ใช้แล้วทิ้ง (ตลับ) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บ เป็นเวลานาน เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ขอแนะนำ ไม่ให้เก็บตลับหมึกเกิน 50 ตลับ

- ✓ เก็บถัง LPG ในตำแหน่งตั้งตรงในบริเวณที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากเปลวไฟและแหล่ง ความร้อน
- ✗ ห้ามเก็บถัง LPG ไว้ในห้องใต้ดินหรือใกล้ช่องทาง ระบายน้ำ
- ✗ อย่าเก็บกระบอกสูบแบบใช้แล้วทิ้ง (LPG) ไว้ในที่ที่เด็กเข้า ถึงได้

การใช้ถัง LPG อย่างปลอดภัย (รวมถึงถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้ง)

ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแก๊ส ถัง LPG แบบ ใช้แล้วทิ้งทั้งหมดสำหรับใช้ในช่องกวางจะต้องได้รับการอนุมัติ จากหน่วยงานก๊าซ (เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริการไฟฟ้าและ เครื่องกล)

- ✓ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่พิมพ์ไว้บน ถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้ง และในคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์แก๊ส อย่างเคร่งครัด
- ✓ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แก๊สและถัง LPG เพื่อให้แน่ใจ ว่าอุปกรณ์แก๊สปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากันดีก่อนใช้งาน
- ✓ เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและแหล่งความร้อนเมื่อติดตั้ง หรือถอดถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้ง

- ✓ เมื่อติดตั้งถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งในหม้อหุงข้าวแบบ พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องประกบของถังหงาย ขึ้น
- ✓ หลังจากเชื่อมต่อแล้วให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี กลิ้นผิดปกติหรือเสียงก๊าซรั่วก่อนเปิดเครื่องแก๊ส
- ✓ ใช้อุปกรณ์แก๊สเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศ ดี ห่างจากวัสดุไวไฟ
- ✓ ใช้ LPG ทั้งหมดที่มีอยู่ในถังให้หมดก่อนเปลี่ยนหรือ กำจัด
- ✓ ใช้งานถัง LPG อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยงหาย
- ✓ ตรวจสอบสภาพถัง LPG อย่างสม่ำเสมอและติดต่อ ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่ายหากมีข้อสงสัย
- ✓ ใช้ถัง LPG ที่ซื้อมาโดยเร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงการเก็บ รักษาเป็นเวลานาน
- ✓ ถัง LPG ที่ใช้แล้วควรส่งคืนให้กับผู้จำหน่าย LPG ของคุณโดยเร็วที่สุด และไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ในที่ สาธารณะโดยไม่มีใครดูแล
- ✓ ยกเว้นที่ระบุไว้ ถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้หมดแล้ว สามารถกำจัดเป็นขยะในครัวเรือนได้

- ✓ ถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ได้ใช้สามารถส่งคืนให้ กับบริษัทจัดหาก๊าซได้
- ✗ ห้ามเติมถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งเด็ดขาด
- ✗ ห้ามใช้ถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่มีวาล์วปิดผนึก ในตัว
- ✗ ห้ามใช้ถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งในพื้นที่สูบบุหรี่หรือ พื้นที่อับซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอยู่
- ✗ อย่าวางถัง LPG แบบใช้แล้วทิ้งบนเปลวไฟ ไฟ หรือ พื้นผิวที่มีหลอดไส้
- ✗ หลีกเลี่ยงการสูดดมสารที่มีอยู่ในถัง LPG แบบใช้ แล้วทิ้ง
- ✗ ห้ามเจาะหรือเผาถัง LPG ที่ใช้แล้วทิ้ง

