

審核二〇〇八至〇九年度
開支預算

答覆編號

ENB032

問題編號

2146

管制人員的答覆

總目： 42 機電工程署

分目：

綱領： (3) 能源效益、節約能源及新能源

管制人員： 機電工程署署長

局長： 環境局局長

問題：

2007年分別有4宗已完成與電網接駁的可再生能源裝置和4宗已完成但非與電網接駁的可再生能源裝置，詳情分別如何？

提問人： 蔡素玉議員

答覆：

4項與電網接駁的可再生能源裝置是分別在機場警署、政府飛行服務隊總部大樓、九龍醫院康復大樓和香港科學館安裝的光伏板裝置。4項非與電網接駁的可再生能源裝置是分別在機電工程署總部大樓、英皇書院、白沙灣懲教所和香港禮賓府安裝的太陽能熱水系統。

簽署：

何光偉

姓名：

何光偉

職銜：

機電工程署署長

日期：

25.3.2008