

審核二〇〇八至〇九年度
開支預算

答覆編號

ENB037

問題編號

0831

管制人員的答覆

總目： 42 機電工程署 分目：

綱領： (1) 能源供應；電氣、氣體及核電安全

管制人員： 機電工程署署長

局長： 環境局局長

問題：

在 2008-09 年度，署方將監察加快更換已使用超過 20 年的地下中壓墨鐵煤氣喉管的計劃。請問：

- (a) 2007-08 年度有關的更換計劃的詳情為何？所涉開支為何？有關計劃的預算完工日期？
- (b) 署方有否增撥資源以加快有關工作？如有，所涉開支為何？預計該計劃可提早多少年完成？

提問人： 鄺志堅議員

答覆：

- (a) 加快更換全長 150 公里及已使用超過 20 年的地下中壓墨鐵煤氣喉管的計劃於 2006 年 7 月展開。截至 2008 年 2 月止，香港中華煤氣有限公司（“煤氣公司”）已更換大約 107 公里的中壓墨鐵喉管。更換中壓墨鐵喉管所需的費用由煤氣公司承擔。

為確保喉管更換工程按照計劃進行，本署的氣體標準事務處一直密切監察煤氣公司的籌劃及更換工作。由於有關人員須同時肩負其他職責，我們並無就進行監察工作所涉及的開支另外擬備分項數字。

該項加快更換計劃正穩步進行，預期工程於 2008 年年中完成。

- (b) 由於與監察更換計劃有關的工作可由本署現有人員進行，故無須動用額外資源。預計該項加快更換計劃將於計劃展開日期起計兩年內完成，竣工日期預期不會提早。

簽署：

何光偉

姓名：

何光偉

職銜：

機電工程署署長

日期：

26.3.2008